

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области

Предписание к акту
от « 18 » февраля 2022 г. № 07-26/17
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный надзор

г. Льгов
(место выдачи)

18.02.2022г.
(дата выдачи)

Мною, ведущим специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курской области, в Льговском, Курчатовском, Коньшевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах Масловой Светланой Борисовной
(должность, фамилия и инициалы, выдавшего предписание)

при проведении плановой, выездной проверки в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Кремяновская средняя общеобразовательная школа " Кореневского района, Курской области
расположенной по адресу: Кореневский район, с. Кремяное, ул. Центральная д.6
ОГРН – 1024600786539 ИНН - 4610002207 Межрайонная ИФНС России № 4 по
Курской области

(указать форму проверки)

(указать наименование объекта, адрес, сведения о государственной регистрации)

Выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи » -

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" с приложениями -
(нормы обязательных требований, которые были нарушены)

С целью устранения выявленных нарушений, на основании гл 16 Федерального закона от 31.07.2020г № 248-ФЗ Федеральный закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

ПРЕДПИСЫВАЮ: в срок до 11.07.2022 года

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

1. Обеспечить проведение ремонта кровли (СП 2.4.3648-20 гл 2 п.2.5 пп.2.5.3 ;)
2. Устранить дефекты и повреждения стен и потолка в помещениях кабинетов и коридоре второго этажа , спортивном зале школы (СП 2.4.3648-20 гл 2 п.2.5 пп.2.5.3 ;)
3. Обеспечить раздельное хранение и обработку разделочного инвентаря для готовой и сырой продукции (гл. 3 п.3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

Информацию об исполнении предписания в письменном виде необходимо представить в ТО Управления по Курской области по истечении предписанных сроков, по адресу г. Льгов, ул. Максима Горького 9 к 11.07.2022 года.

Основание выдачи предписания: акт проверки №07- 26/17 от 18.02.2022г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается: на директора
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Кремяновская
средняя общеобразовательная школа " Кореневского района, Курской области
Мусяиченко Татьяну Владимировну

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней, с дня получения акта проверки, в письменной форме возражения могут быть поданы в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области в Львовском, Курчатовском, Коньшевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах


Невыполнение в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований, предусматривает административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание получил директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Кремяновская средняя общеобразовательная школа " Кореневского района, Курской области


(подпись)

Мусяиченко Татьяна Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

Предписание вручил ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Курской области в Львовском районе
(должность лица, уполномоченного осуществлять надзор)


(подпись)

Маслова Светлана Борисовна
(фамилия, имя, отчество)